



Brandweer Flevoland
 Postbus 10334, 1301 AH Almere
 Bezoekadres:

Gemeente Dronten
 t.a.v. H. Lansink
 Postbus 100
 8250AC Dronten

Uw kenmerk : OV 2017-1211
 Ons kenmerk : VRFL 144-16353
 Inlichtingen bij : R. van den Berg
 Datum : 25 april 2018

Betreft : Brandveiligheidsadvies Giekstraat

Geachte heer Lansink,

Naar aanleiding van de aanvraag omgevingsvergunning OV 2017-1211 kan ik inzake de brandveiligheid het volgende meedelen.

De aanvraag is representatief getoetst aan de brandveiligheidsaspecten van het nieuwbouw niveau zoals bedoeld in het Bouwbesluit 2012. Hierbij is de volgende gebruiksfunctie: woonfunctie gehanteerd. Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de volgende documenten

Tekeningen:

Bladnummer	Omschrijving	Datum
BA-00	Situatie	13-04-2018
BA-01	Begane grond /1 ^e verdieping	13-04-2018
BA-10	Gevels en doorsnede	13-04-2018
BA-40	Bouwbesluit	13-04-2018
BA-41	Brandcompartimentering	13-04-2018

Conclusie:

De aanvraag voldoet, met in achtneming van onderstaande opmerking, aan de beoordeelde brandveiligheidsvoorschriften, waardoor de brandweer u positief adviseert op het verlenen van de omgevingsvergunning.

Opmerking:

Artikel 6.25 Deuren in vluchtroutes.

- Deur van het trappenhuis op de begane grond draait tegen de vluchtrichting in.

BRANDWEER



Van belang is dat dit object samen met de brandweer tussentijds en bij oplevering wordt gecontroleerd op de vereiste brandveiligheidsvoorzieningen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de behandelend Specialist Brandpreventie van de afdeling Risicobeheersing Brandweer Flevoland.

Hoogachtend,

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'R. van den Berg'. The signature is fluid and cursive, with a prominent initial 'R' and a long, sweeping underline.

R. van den Berg
Specialist Brandpreventie Brandweer Flevoland