

DATUM
3 augustus 2015

BEHANDELD DOOR
C. van der Heijden

DIRECT NUMMER
06-46 91 98 81

Gemeente Dronten
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Mevrouw E. Tichelaar
Postbus 100
8250 AC DRONTEN

GEMEENTE DRONTEN
INGEKOMEN

- 5 AUG 2015

REG.NR. :
ROUTING :
KOPIE AAN:

ONDERWERP

voorontwerp
bestemmingsplan
'Gasvoorziening
Spijkweg 30 (9130)'

Geachte mevrouw Tichelaar,

In het kader van het ambtelijk vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, hebben wij van u het voorontwerp bestemmingsplan 'Gasvoorziening Spijkweg 30 (9130)' ontvangen.

ONS KENMERK

PPAWP-T/2015/448011

Via deze brief geven wij een reactie op het plan.

Inhoudelijk

Het voorliggend ontwerpbestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten aanzien van de eigendommen van de Gasunie in het plangebied ter hoogte van de Spijkweg 30 te Biddinghuizen.

ONS ZAAKNUMMER

445529

BIJLAGEN

Door middel van de digitale watertoets heeft u van Waterschap Zuiderzeeland voor het plangebied een standaard waterparagraaf/uitgangspuntennotitie ontvangen (d.d. 8 oktober 2014, dossiercode 20141008-37-9702).

UW BRIEF VAN

1 juli 2015

Uit de betreffende watertoets is de procedure "geen waterschapsbelang" naar voren gekomen. Dit betekent dat het waterschap, in verband met het beperkte waterschapsbelang, het niet noodzakelijk acht om, aanvullend op de digitale watertoets, in vooroverleg te treden omtrent voorliggend plan.

UW KENMERK

VERZONDEN

Conclusie


Gelet op het bovenstaande heeft het waterschap geen op- en/of aanmerkingen ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan 'Gasvoorziening Spijkweg 30 (9130)'.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer C. van der Heijden via de e-mail: c.vanderheijden@zuiderzeeland.nl of telefoonnummer 06-46 91 98 81.

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,


mevrouw ing. J.P. Borneman.

04 AUG 2015

ADRES WATERSCHAPSHUIS

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad
www.zuiderzeeland.nl

T (0320) 274 911
waterschap@zuiderzeeland.nl

BRANDWEER

Brandweer Flevoland
Postbus 10334, 1301 AH Almere
Bezoekadres: Gordiaandreef 101, 8233 AB Lelystad

Aan burgemeester en wethouders van Dronten
t.a.v. mevrouw Tichelaar
Postbus 100
8250 AC Dronten

Uw kenmerk : voorontwerp bestemmingsplan 'gasvoorziening Spijkweg'
Ons kenmerk : VRFL-144-5417
Inlichtingen bij : N. Naber
Lelystad : 13 juli 2015

Betreft : voorontwerp bestemmingsplan 'gasvoorziening Spijkweg'

GEMEENTE DRONTEN
INGEKOMEN

17 JUL 2015

REG.NR. :
ROUTING :
KOPIE AAN:


Geachte mevrouw Tichelaar,

Naar aanleiding van uw adviesverzoek aangaande het voorontwerp bestemmingsplan 'gasvoorziening Spijkweg' deel ik u mee, behoudens de adviezen in de bijlage, in te stemmen met het voorontwerp.

Brandweer Flevoland heeft het bestemmingsplan beoordeeld op externe veiligheid. Het advies richt zich op de risico's voor, beperking van, zelfredzaamheid bij en bestrijdbaarheid van een incident met gevaarlijke stoffen. De uitwerking vindt u in bijlage I.

Conform artikel 3.43 van de Algemene wet bestuursrecht ontvang ik graag van uw zijde een afschrift van het genomen besluit. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer N. Naber, afdeling Risicobeheersing, telefoon 0900-0165 of 06-30281261.

Hoogachtend,


Ing. G. Spruit MCDm
Voorzitter Veiligheidsdirectie Flevoland

Risicobron

Het plangebied is vrijwel uitsluitend de gasvoorziening zijnde twee buisleidingen en een gasdrukmeet- en regelstation. Er wordt gesteld dat beide geen PR 10-6 contour hebben, echter in de analyse uit 2010 (zie documentatie bestemmingsplan p.59) lijkt het laatste deel van de 570-12 voor het GOB wel een contour te hebben.

Beperking van de omvang

Door de conserverende aard zijn ruimte maatregelen om het risico te beperken niet opportuun. Er zijn er reeds een belemmeringsstrook en een veiligheidszone opgenomen. Wel zou het bovengenoemde PR 10-6 gebied opgenomen kunnen worden. Daarnaast is het raadzaam werkzaamheden aan de gasvoorziening af te stemmen met het plaatsvinden van evenementen.

Zelfredzaamheid

Om bij een incident zelfredzaam te zijn moeten burger op de hoogte zijn van risico's in hun omgeving en een idee hebben wat ze kunnen doen ten tijde van een incident. Veiligheidsregio en gemeente verzorgen vooraf de risicocommunicatie. Echter, gezien de speciale aard van het terrein, is het met name het attractiepark en de evenementenorganisatie die op de hoogte moet zijn van de risico's met bijbehorende scenario's.

Bij een zwaar ongeval met gevaarlijke stoffen verzorgen de veiligheidsregio met de gemeente de alarmering en crisiscommunicatie, via WAS-sirenes, omroepinstallaties, publieke omroepen (radio, televisie, internet) en beschikbare netwerken (telefoonnetwerken, NL Alert). Beschikbaarheid kan in het gebied beperkt zijn en kan verschillen per evenement door de doelgroep.

Het plangebied kent voldoende mogelijkheden om te voet (binnen het gebied) van de risicobronnen af te vluchten. Al is dit mede afhankelijk van de inrichting van specifieke evenementen.

Bestrijdbaarheid

In zijn algemeenheid is een incident met een hogedruk gasleiding niet goed te bestrijden. De buisleiding dient afgesloten te worden en leeg te branden. Secondaire branden zijn wel goed te bestrijden als de buisleiding is uitgebrand.

Het plangebied is voor het grootste deel beperkt bereikbaar en dan alleen via het evenemententerrein en of attractiepark (Handreiking bereikbaarheid). Daarnaast lijkt er voldoende bluswater beschikbaar in de vorm van open water (Handreiking bluswater).

Opgemaakt door:

N. Naber

13 juli 2015