

Geachte heer ,

Na overleg op 8 april op locatie kan ik u mededelen dat wij het niet wenselijk vinden dat er erfbeplanting achter de schuur plaats vindt. Het betreft hier de 150kV hoogspanningsverbinding Hattem - Lelystad locatie tussen mast 70 en 71. De zakelijk rechtstrook heeft een breedte van 60 meter. Het door u aangegeven gebied valt volledig binnen deze strook.

Met vriendelijke groet,

Liandon afd.Verbindingen,

|

Technisch Beheerder

)

Ê 026 312 01 83

È 06 2188 0291

? f @alliander.com

Liandon B.V.. Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland . Locatiecode: 2NJ8841 . Dijkgraaf 4, 6921 RL Duiven . KvK 09119276 Duiven . www.alliander.com

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, niet te gebruiken, kopiëren of door te sturen aan derden.